1 Name oder Firma des Betreibers und vollständige Anschrift des Betriebsbereichs:

Betreiber:

Name des Betreibers oder Firma: Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR

Straße, Nr.: Klippenbusch 20 PLZ, Ort: 49326 Melle

Betriebsbereich:

Name des Betreibers oder Firma: Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR

Straße, Nr.: Allendorfer Straße 22

PLZ, Ort: 49324 Melle

2 Bestätigung, dass der Betriebsbereich den Vorschriften dieser Verordnung unterliegt und dass der zuständigen Behörde die Anzeige nach §7 Absatz 1 vorgelegt wurde.

Die Biogasanlage Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach der 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen). Die entsprechende Genehmigung wurde am 19.09.2006 im Aktenzeichen 0662-19-001/Sch gemäß §§ 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt. Sollten durch Änderungen einer genehmigten Anlage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein, ist eine Genehmigung nach § 16 BImSchG erforderlich. Durch eine derartige Änderung wurde die Mengenschwelle des Gefahrenstoffes Biogas für Betriebsbereiche der unteren Klasse nach Anhang 1 der 12. BImSchV (Störfallverordnung) überschritten. Die Biogasanlage unterliegt somit als Betriebsbereich der UNTEREN KLASSE der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Die Anzeige nach § 7 Absatz 1 unterliegt der Konzentrationswirkung nach § 12 BImSchG und wurde in einem einzigen Genehmigungsbescheid bei der zuständigen Behörde am 18.05.2020 im Aktenzeichen 20-002-01/Ev/0662-19-002 genehmigt.

2.1 Einordnung der Anlage/Betriebsbereich nach Anhang 1 Mengenschwellen der Störfallverordnung (12. BlmSchV) und Anwendung

Gefahrenkategorien	CAS-Nr.	Mengenschwelle in kg Betriebsbereiche nach	
gemäß Verordnung			
mentlich genannte ge- fährliche Stoffe		•	•
Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
Gefahrenkategorien			
P2 Entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2		10.000	50.000
	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, na- mentlich genannte ge- fährliche Stoffe Spalte 2 Gefahrenkategorien P2 Entzündbare Gase,	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, namentlich genannte gefährliche Stoffe Spalte 2 Spalte 3 Gefahrenkategorien P2 Entzündbare Gase,	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, namentlich genannte gefährliche Stoffe Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Gefahrenkategorien P2 Entzündbare Gase,

Rev. 20211102 Seite 1 von 8 Erstellt von: Sebastian Arndt

Definition eines Betriebsbereiches der **UNTEREN KLASSE** nach 12. BlmSchV: ein Betriebsbereich, in dem gefährliche Stoffe in Mengen vorhanden sind, die die in Spalte 4 der Stoffliste in Anhang I genannten Mengenschwellen erreichen oder überschreiten, aber die in Spalte 5 der Stoffliste in Anhang I genannten Mengenschwellen unterschreiten.

Die vorhandene Menge an gefährlichem Stoff auf der Biogasanlage der Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR beträgt 8.439 m³, was bei einer Dichte von 1,3 kg/m³ einer Masse von 10.971 kg entspricht. Somit fällt die Biogasanlage in die **UNTERE KLASSE** (10.000 kg < 10.971 kg < 50.000 kg).

3 Verständlich abgefasste Erläuterung der Tätigkeiten im Betriebsbereich

Die Biogasanlage erzeugt im Rahmen einer regionalen Wertschöpfungskette Biogas aus folgenden Einsatzstoffen:

- □ nachwachsende Rohstoffe

Tätigkeiten im Betriebsbereich:

- ☐ Einlagerung von Biomasse in Form von Silagen oder Wirtschaftsdüngern
- ☑ Entnahme von Biomasse und Zugabe in den Fermentationsprozess
- Eintrags- und Stoffstrommanagement innerhalb der Biogasanlage über Feststoffdosierer, Pumpen und Förderaggregate
- Entnahme der vergorenen Gärreste zum Weitertransport und/oder zur bedarfsgerechten Ausbringung als Wirtschaftsdünger auf landwirtschaftliche Flächen

4 Gebräuchliche Bezeichnungen oder – bei gefährlichen Stoffen im Sinne der Stoffliste in Anhang I, Spalte 1, Nr. 1.2.2, 12.

Generische Bezeichnung oder Gefahreneinstufung der im Betriebsbereich vorhandenen relevanten gefährlichen Stoffe, von denen ein Störfall ausgehen könnte, sowie Angabe ihrer wesentlichen Gefahreneigenschaften in einfachen Worten.

Rev. 20211102 Seite 2 von 8 Erstellt von: Sebastian Arndt

BIOGAS

EIN GASGEMISCH AUS DEN HAUPKOMPONENTEN

Name	Summen- formel	H- und P-Sätze	GHS-Gefahrenstoffkenn- zeichnungen
Methan	CH ₄	H: 220-280 P210-377-381-403	
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	H: 280 P: 403	\Diamond
Schwefelwasserstoff	H ₂ S	H: 220-280-330- 335-400 P: 260-210-273- 304+340-315-377- 381-405-403	
Ammoniak	NH ₃	H: 221-280-331- 314-400 P: 210-260-280- 273-304+340- 303+361+353- 305+351+338-315- 377-381-405-403	

Gemäß Anhang I, Spalte 1, Nr. 1.2.2, 12. BlmSchV fällt Biogas in die Gefahrenkategorie 1 oder 2, Entzündbare Gase, entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

⊠ Gefahrenkategorie 1:

- Extrem entzündbares Gas
- Entzündbar im Gemisch mit Luft bei einem Gehalt ≤ 13 % (20 °C, 101,3 kPa)
- Explosionsbereich mit Luft ≥ 12 % (20 °C, 101,3 kPa) (unabhängig von der unteren Explosionsgrenze)

⊠ Gefahrenkategorie 2:

- Entzündbare Gase
- Sonstige Gase, die bei 20 °C und 101,3 kPa einen Explosionsbereich mit Luft haben

Gefahrensymbole:



(Hoch)Entzündlich



Explosionsgefahr



Explosionsgefährlich



Gesundheitsschädlich bei Einatmen

Allgemeine Informationen darüber, wie die betroffene Bevölkerung erforderlichenfalls gewarnt wird; angemessene Informationen über das Verhalten bei einem Störfall oder Hinweis, wo diese Informationen elektronisch zugänglich sind.

Da das Roh-Biogas in einer geschlossenen Anlage entsteht und zwischengespeichert wird, die stetig über geeignete Mess-, Steuer und Regeltechnik überwacht wird, sowie das Roh-Biogas mittels Verbrennungseinrichtungen (Motoren und/oder Fackeln) verbrannt wird, ist ein Austritt des Gases sehr unwahrscheinlich. Sollte es dennoch zu einem Austritt kommen, erfolgen die Information der Bevölkerung umgehend durch das Anlagenpersonal vor Ort. Das Anlagenpersonal selbst wird auf der Biogasanlage der Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR durch akustisch und/oder visuell wirkende Warneinrichtungen gewarnt.

Im Falle eines Störfalls auf der Biogasanlage an der Allendorfer Straße 22 in 49324 Melle wird die Feuerwehr umgehend informiert. Den Anweisungen der Feuerwehr im Einsatz ist in jedem Fall Folge zu leisten. Alle externen alarmierten Einsatzkräfte übernehmen ebenfalls Ihre Informationspflichten. Unabhängige Sachverständige prüfen die Anlage in regelmäßigen Abständen auf Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften. Gestützt durch eine proaktive Unternehmensphilosophie und immer weiter steigende Sicherheitsanforderungen wird durch technische Nachrüstmaßnahmen und organisatorische Optimierungen ein dauerhaft hohes Sicherheitsniveau gewährleistet. Der Feuerwehrplan und das Störfallkonzept werden dauerhaft auf Ihre Aktualität überprüft und auf den aktuellen Stand angepasst.

Weitere Informationen über die Biogasanlage der Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR können im Falle eines Störfalles unter Verwendung folgender Rufnummern abgerufen werden:

Behörde:

Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück Gefahrenstoffe / Chemikalienrecht 0541 503-500

Ansprechpartner im Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück

Polizei:

Polizei Melle

Telefon 05422 920600

im Notfall 110

Feuerwehr:

Ortsfeuerwehr Melle Mitte Telefon 05422 2560

im Notfall 112

Betreiber:

Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR Klippenbusch 20 49324 Melle

Telefon: 05429 9449-22 Telefax: 05429 9449-19

Energiepark Melle

Biogasanlage:

Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR Allendorfer Straße 22 49324 Melle

Telefon: 05422 9286836 Mobil: 01711998617 Telefax: 05422 9626204

Rev. 20211102 Seite 5 von 8 Erstellt von: Sebastian Arndt

WICHTIGE INFORMATIONEN – BITTE AUFBEWAHREN

(für den Alarmfall)

Wie wird ALARMIERT?	Wenn eine Warnung der Nachbarschaft erforderlich ist, werden wir, die Polizei oder die Feuerwehr, Sie durch Lautsprecherdurchsagen alarmieren und / oder informieren.			
FOLGEN SIE DEN WEI- SUNGEN DER POLIZEI	Zusätzliche Informationen können Sie ggf. über die folgenden Rundfunksender erhalten:			
/ FEUERWEHR	Sender UKW (MHz)	Antenne		
	NDR 1	92,4		
	NDR 2	89,2		
	Radio ffn	103,4		
	Antenne Niedersachsen	104,8		
Wie VERHALTEN?	Ihr Haus / Ihre Wohnung bietet den besten Schutz.			
	Der Aufenthalt in Gebäuden schützt am besten vor Umsetzungsprodukten (wie Rauch) von außen.			
	 Rufen Sie ggf. Kinder ins Haus Gehen Sie ins Haus Schließen Sie die Fenster und Türen und stellen Sie (falls vorhanden) Belüftungen und Klimaanlagen ab 			
Was VERMEIDEN	 Benutzen Sie das Telefon bitte nur für Meldungen von Notfällen (nicht, um Verwandte oder Freunde zu informieren) Gehen Sie nicht in die Nähe des Unfallortes 			
	Verlassen Sie nicht unaufgefordert das Haus			
ENTWARNUNG	Die Entwarnung erfolgt über Lautsprecherdurchsagen und ggf. über die angegebenen Rundfunksender			

6.1 Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2 oder Hinweis, wo diese Information elektronisch zugänglich ist;

Datum der letzten Prüfung:

07.09.2021

Behörde:

Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück Gefahrenstoffe / Chemikalienrecht Telefon 0541 503-500

Ansprechpartner im Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück

6.2 Unterrichtung darüber, wo ausführlichere Informationen unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen eingeholt werden können.

Behörde:

Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück Gefahrenstoffe / Chemikalienrecht Telefon 0541 503-500

Ansprechpartner im Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück

Rev. 20211102 Seite 7 von 8 Erstellt von: Sebastian Arndt

7 Einzelheiten darüber, wo weitere Informationen unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher oder privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen eingeholt werden können.

Behörde:

Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück Gefahrenstoffe / Chemikalienrecht Telefon 0541 503-500

Ansprechpartner im Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück

Betreiber:

Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR Klippenbusch 20 49324 Melle

Telefon: 05429 9449-22 Telefax: 05429 9449-19

Energiepark Melle

Biogasanlage:

Margret Wesseler & Walter Huning-Wesseler GbR Allendorfer Straße 22 49324 Melle

Telefon: 05422 9286836 Mobil: 01711998617 Telefax: 05422 9626204

Rev. 20211102 Seite 8 von 8 Erstellt von: Sebastian Arndt